A°. 1937. N°. 15.



PUBLICATIEBLAD.

BESCHIKKING *van den 4n Maart 1937 No. 383, tot wijziging van de beschikking dd. 22 Mei 1929, no. 533 (P. B. 1930 No. 32), zooals gewijzigd bij beschikking dd. 21 September 1932, no. 1067 (P. B. 1932 No. 85), waarbij installatievoorschriften voor de electrische inrichtingen binnen de gebouwen, welke aan de netleidingen worden aangesloten, worden vastgesteld.*

DE GOUVERNEUR van Curaçao,

Gelezen den brief dd. 21 Januari 1937 no. 90/S van den directeur van openbare werken.

Overwegende, dat het wenschelijk is de installatievoorschriften voor de electrische inrichtingen binnen de gebouwen, welke aan de netleidingen worden aangesloten, te wijzigen.

HEEFT GOEDGEVONDEN:

De gouvernements-beschikking van 22 Mei 1929 no. 533, (P. B. 1930 No. 32), zooals gewijzigd bij de gouvernements-beschikking van 21 September 1932 no. 1067, (P. B. 1932 No. 85), waarbij installatievoorschriften voor de electrische inrichtingen binnen de gebouwen, welke aan de netleidingen worden aangesloten, worden vastgesteld, te wijzigen als volgt:

A. Artikel 20 wordt gelezen als volgt:

1°. Alvorens met de aanleg of de wijziging van een electrische installatie mag worden begonnen, dient de installateur een aanvraagkaart, naar een door den Directeur van openbare

werken goed te keuren model, in drievoud in bij het electriciteitsbedrijf, welke hierop de plaats van de aansluiting aangeeft, alsmede de plaats van de controletoestellen en de phase waarop de installatie zal worden aangesloten.

Deze kaarten met de eventueele op- of aanmerkingen worden binnen 48 uur toegezonden aan den Directeur van openbare werken en worden den installateur binnen 3 dagen wederom uitgereikt na te zijn gewaarmerkt en goedgekeurd. Deze kaarten worden den installateur op aanvraag door het electriciteitsbedrijf verstrekt.

De installateur zendt deze kaarten na gereedkomen der installatie wederom ter keuring aan den directeur van openbare werken.

2°. Voor installatie's omvattende een kookgroep en twee lichtgroepen met een grooter aantal lichtpunten dan door den directeur van openbare werken vastgesteld wordt een installatieteekening verlangd.

3°. De aanvraagkaarten moeten bevatten:

a. de naam van den aanvrager.
b. de plaats waar het perceel gelegen is waarvoor de aansluiting wordt verlangd.
c. de naam van den installateur.
d. een schema van de installatie en het aantal lichtpunten en stopcontacten.
e. de aansluitwaarde in watts.
f. het naastbij gelegen steunpunt van het laagspanningsnet.
g. de datum waarop met de installatie zal worden aangevangen.
h. de datum waarop de installatie ter keuring gereed zal zijn.

4°. De teekeningen moeten zijn van de afmetingen AO 84 × 119 cM., A1 59 × 84 cM., A2 42 × 59 cM., A3 30 × 42 cM., A4 21 × 30 cM., (Formaten AO tot en met A4 van het normaalblad 379 der H.C.N.N.), terwijl daarop moet zijn aangegeven:

a. naam van den lastgever, plaatsnaam, straatnaam, huisnummer van het perceel, waarin de installatie zal wor-

den aangelegd, het nummer van het naastbijzijnde steunpunt van het laagspanningsnet en de totale aansluitwaarde in watt (boven in het midden).

b. handteekeningen van den lastgever en van den installateur met vermelding van den datum, waarop de teekening werd ingediend (beneden links).

c. een open ruimte van ten minste 10 × 10 cM voor door het Electriciteitsbedrijf en den ambtenaar van openbare werken te maken aanteekeningen (beneden rechts).

5°. De teekeningen moeten bevatten:

a. een duidelijk schakelschema, waaruit de stroomverdeeling, de sterkte der smeltveiligheden en der schakelaars, alsmede de doorsnede der leidingen en de nummers van de groepen blijken.

b. een installatieplan op schaal 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50 of 1 : 20, waarop de soort en de ligging van de leidingen, van de schakel- en verdeelborden, de toestellen en de dikte der buizen is vermeld.

Tevens moet worden aangegeven de aard en het gebruiksdoel van de ruimte, waarin de installatie zal worden aangebracht. Vochtige ruimten, bedrijfs- en bergruimten met bijtende stoffen, met brand- of ontploffingsgevaar moeten bijzonder kenbaar worden gemaakt.

Het installatieplan moet tenminste den geheelen plattegrond van een verdieping weergeven.

c. een opgave van aantal, soort en wattverbruik van de verschillende toestellen.

6°. Voor de teekeningen moet worden gebruik gemaakt van de voor de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland aanvaarde teekens en symbolen.

7°. Op de teekeningen moeten de leidingen duidelijk sprekend worden aangegeven met zwarten (Oost-Indischen) inkt of, bij lichtdrukken, met witte lijnen.

8°. Van de goedgekeurde plannen mag niet dan met toestemming van den Directeur van openbare werken in overleg met het Electriciteitsbedrijf worden afgeweken.

9°. Voor stopcontacten dienende voor het aansluiten van motoren van 2 P.K. en hooger wordt altijd een installatieteekening verlangd.

B. Te bepalen dat afschrift dezer beschikking in het *Publicatieblad* zal worden opgenomen.

Afschrift dezer te zenden aan:
den Procureur-Generaal,
den Directeur van openbare werken,
de Nederlandsch-Indische-Gas Maatschappij, alhier.

De Gouverneur voornoemd,

G. J. J. WOUTERS.

Uitgegeven den 24n Maart 1937.
De Gouvernements-Secretaris,
GRONEMEIJER.